

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4257**PCTV-KT

Trà Vinh, ngày 23 tháng 8 năm 2017

V/v xác nhận vận hành thành công MBA
Sanaky 3 pha - 1.500kVA trên lưới điện

Kính gửi: Công ty TNHH Sông Hồng Việt.

Căn cứ văn bản số 01/PKD_MN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Công ty TNHH Sông Hồng Việt về việc xác nhận vận hành thành công MBA Sanaky 3 pha - 1.500kVA trên lưới điện Trà Vinh.

Công ty Điện lực Trà Vinh phúc đáp quý Công ty như sau:

Ngày 22/7/2017, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức nghiệm thu đóng điện máy biến áp 3 pha - 1.500kVA thuộc tài sản của Công ty TNHH WOO SUNG GLOBAL VINA, hiệu SANAKY do Công ty TNHH Sông Hồng Việt sản xuất. Đến nay, máy biến áp vận hành ổn định không xảy ra bất thường.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (nhận qua E-office);
- Lưu: VT, KT (K.V.5).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Văn Đình